

Акт

Обследования объектов теплоснабжения посёлка Медвенка Медвенского района Курской области

Состав комиссии:

Заместитель Главы по вопросам ЖКХ и экономики – Муханова Людмила Анатольевна

Начальник Медвенской газовой службы АО «Газпром газораспределение Курск» филиала в городе Обояни – Певнев Юрий Викторович (по согласованию)

Руководитель МБУ «ОХО» - Звягинцев Владимир Алексеевич

Мастер котельной посёлка Медвенка – Лукин Николай Алексеевич

Обследовав объекты теплоснабжения посёлка Медвенка Медвенского района Курской области комиссия установила, что в посёлке Медвенка имеется - строение «Котельная». Площадь: общая 242,3 кв. м., назначение: нежилое. Адрес: Курская область, Медвенский район, п. Медвенка, ул. Кирова, д. № 1а. Год ввода в эксплуатацию – 1983;

- строение «Сварочная», назначение: нежилое. Площадь: общая 27 кв.м. Адрес: Курская область, Медвенский район, п. Медвенка, ул. Кирова, д. №1а. Год ввода в эксплуатацию 1983;

- котельная, назначение: нежилое. Площадь: общая 18.6 кв. м. Адрес: Курская область, Медвенский район, п. Медвенка, ул. Советская, д. № 74а. Год ввода в эксплуатацию - 1970. Оборудование котельной: 6 единиц, годы ввода в эксплуатацию: 2005-2013;

- тепловая сеть, назначение: коммуникационное. Площадь: общая протяженность 2 339,8 м. Адрес: Курская область, Медвенский район, п. Медвенка, ул. М. Горького, Певнева, Советская. Год ввода в эксплуатацию-1983;

- нежилое помещение: котельная п. Медвенка, пер. Энгельса, 24, площадь 7,2 кв.м., 1986 года ввода в эксплуатацию. Оборудование котельной: 1 единица, год ввода в эксплуатацию: 2016. Нежилое помещение котельной расположено в здании общежития. Общежитие, назначение: Многоквартирный дом. Площадь: общая 174.60 кв.м. Количество этажей:1. Адрес: Курская обл., Медвенский район, пгт. Медвенка, пер. Энгельса, д. № 24.

Требуемый ремонт:

1. Замена задвижек.
- 2 Замена участка теплосети.
3. Оптимизация работы системы теплоснабжения: замена газовых горелок.
4. Замена оборудования: насос центробежный.
5. Замена утеплителя теплосети.
6. Замена электроосветительных фонарей.

7. Замена и ремонт запорной арматуры.

8. Замена котла.

Подписи:



Л.А. Муханова

Ю.В. Певнев

В.А. Звягинцев

Н.А. Лукин